



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Ивановской области
Прокуратура
Савинского района

ул. Первомайская, 11, п. Савино,
Ивановская область, 155710

df 03.2024 № 02-26-2024

Заведующей МКДОУ
Агрофенинский детский сад

Нечаевой Е.В.

ул. Центральная, д. 2.
Савинский район, Ивановская
область

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о защите прав
несовершеннолетних

Прокуратурой района на основании решения о проведении проверки от 12.03.2024 № 35/24 с привлечением специалиста ОНД и П.г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности в МКДОУ Агрофенинский детский сад расположенной по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Агрофенинск ул. Центральная, д. 2.

В силу ст. 4 Федерального закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» основными принципами охраны здоровья являются, в том числе, соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья, приоритет охраны здоровья детей, ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья, приоритет профилактики в сфере охраны здоровья.

В соответствие со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1997 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

На момент проверки 12.03.2024 установлено, что при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, что нарушает требования п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных

Причиной выявленных нарушений и условиями им способствующими является недостаточность принятых руководством образовательной организации мер, направленных на соблюдение требований пожарной безопасности.


АВ № 000666 *

Руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, а также причин и условий, им способствующих, и недопущению подобных нарушений вновь.
2. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.
4. О результатах принятых мер уведомить прокуратуру района в письменной форме в течение месяца со дня внесения представления.

Прокурор района
младший советник юстиции



А.Н. Куликов