



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Ивановской области)

МКДОУ «Агрофенинский детский
сад»

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
(г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов)

ул. Кооперативная, д.8, г. Шуя, 155900
тел. 3-71-14 (код 849351)
e-mail: ond-shuya@37.mchs.gov.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«24» июня 2026 г.

г. Шуя

(место рассмотрения: город, село, район)

Старший инспектор ОНД и ПР (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ивановской области – государственный инспектор г.о.
Шуя, Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору капитан внутренней службы
Брусникина Юлия Сергеевна

рассмотрев постановление № 2606-37-024-00090/7/1 от «24» июня 2026 г. по
административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы в
отношении должностного лица – заведующей МКДОУ «Агрофенинский детский сад»
Нечаевой Е.В., что

Савинской районной прокуратурой 11 июня 2026 в период времени с 09:00 по 18:00 была
проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в
МКДОУ «Агрофенинский детский сад» по адресу: Ивановская область, Савинский район, село
Агрофенино, улица Центральная, дом 2.

Указанное лицо при выполнении должностных обязанностей нарушило требование (не
обеспечил выполнение требования) пожарной безопасности, а именно:

- Допущена эксплуатация технических средств СОУЭ с истекшим сроком службы более
10 лет. Основание: п. 54 ППР РФ.

- К работе допущены лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
Основание: п.3 ППР в РФ.

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1
статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и
условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной
безопасности.

Причинами и условиями, способствующими совершению административного
правонарушения, выявленного в ходе проведения проверки, являются ненадлежащая организаци

работы в указанной сфере, а также незнание нормативно – правовых актов регламентирующих пожарную безопасность объекта.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших;
2. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности;
3. Разработать и утвердить план устранения нарушений требований пожарной безопасности;
4. Осуществлять непрерывный контроль за своевременным исполнением плана устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. За не предоставление сведений, равно как не своевременное предоставление сведений (о результатах принятых мер, предложенных настоящим представлением), предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Государственный инспектор
г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов
по пожарному надзору



Ю.С. Брусникина

Представление получил « ____ » _____ 20__ г.

(фамилия, подпись)