



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
(г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов)**
(ОНД и ПР г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов)

ул. Кооперативная, 8, г. Шуя, 155908
телефон, факс: 3-71-14 (код 49351)
эл. почта: ond-shuya@yandex.ru
телефон доверия 299-999 (код 4932)

«30» июня 2022 года № ИВ-135-4-7-609

МКДОУ

«Агрофенинский детский сад»

155710, Ивановская область,
Савинский район, с. Агрофенино,
ул. Центральная, д. 2

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения.**

«30» июня 2022 г.

г. Шуя
(место рассмотрения: город, село, район)

Заместитель главного государственного инспектора г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ивановской области майор внутренней службы Блинов Александр Валентинович

рассмотрев постановления № 24/106 от «30» июня 2022 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на заведующую «Агрофенинский детский сад» Нечаеву Елену Владимировну

установил, что

Прокуратурой Савинского района 23.06.2022 в период времени 10 часов 50 минут по 11 часов 20 минут с привлечением специалиста ОНД и ПР (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области проведена проверка по исполнению законодательства в сфере обеспечения безопасности МКДОУ «Агрофенинский детский сад» по адресу: 155710, Ивановская область, Савинский район, с. Агрофенино, ул. Центральная, д. 2.

Проверкой выявлены нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности, выраженные в нижеследующем:

- огнетушитель № 1 находящийся на объекте защиты закреплен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (основание: п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479) (далее-ППР в РФ);

- огнетушитель № 3 находящийся на объекте защиты закреплен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя (основание: п. 409 ППП в РФ);

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности.

Причинами и условиями, способствующими совершению административного правонарушения, выявленного в ходе проведения проверки, являются ненадлежащая организация работы в указанной сфере, а также незнание нормативно – правовых актов регламентирующих пожарную безопасность объекта.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ

ПРЕДЛАГАЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших;
2. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности;
3. Разработать и утвердить план устранения нарушений требований пожарной безопасности;
4. Осуществлять непрерывный контроль за своевременным исполнением плана устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. За не предоставление сведений, равно как не своевременное предоставление сведений (о результатах принятых мер, предложенных настоящим представлением), предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Заместитель главного государственного инспектора
г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов
по пожарному надзору



А.В. Блинов

Представление получил « 30 » 06 2022г.

Блинов А.В.

(фамилия, подпись)