



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
(г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов)
ул. Кооперативная, 8, г. Шуя, 155908
телефон, факс: 3-71-14 (код 49351)
эл. почта: ond-shuya@37.mchs.gov.ru
телефон доверия 299-999 (код 4932)

МКДОУ
Агрофенинский детский сад
Нечаевой Е.В.

д. 2, ул. Центральная, с. Агрофенино,
Савинский район, Ивановская
область

«29» марта 2024 года № ИВ-135-4-3-96/1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«29» марта 2024 г.

г. Шуя
(место рассмотрения: город, село, район)

Начальник ОАП ОНД и ПР (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области – государственный инспектор г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов по пожарному надзору майор внутренней службы **Зубов Илья Евгеньевич**

рассмотрев постановление № 24/36 от «29» марта 2024 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы в отношении должностного лица – заведующей МКДОУ Агрофенинский детский сад Нечаевой Елены Владимировны, установил, что

Прокуратурой Савинского района с привлечением специалистов ОНД и ПР (г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области 12 марта 2024 была проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности деятельности МКДОУ Агрофенинский детский сад по адресу: Ивановская область, Савинский район, с. Агрофенино, ул. Центральная, д. 2.

Проверкой выявлены нарушения федерального законодательства о пожарной безопасности, выраженные в нижеследующем:

- при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (Основание: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479;

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, которые способствовали совершению данного правонарушения в области пожарной безопасности.

Причинами и условиями, способствующими совершению административного правонарушения, выявленного в ходе проведения проверки, являются ненадлежащая организация работы в указанной сфере, а также незнание нормативно – правовых актов регламентирующих пожарную безопасность объекта.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34 и частью первой ст. 29.13 КоАП РФ

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное Представление и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий, им способствовавших;
2. Рассмотреть вопрос о выделении финансирования на устранение нарушений требований пожарной безопасности;
3. Разработать и утвердить план устранения нарушений требований пожарной безопасности;
4. Осуществлять непрерывный контроль за своевременным исполнением плана устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Настоящее представление в соответствии с частью 2 ст. 29.13 КоАП РФ подлежит рассмотрению с обязательным сообщением в наш адрес о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в установленный срок в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. За не предоставление сведений, равно как не своевременное предоставление сведений (о результатах принятых мер, предложенных настоящим представлением), предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

Государственный инспектор
г.о. Шуя, Шуйского и Савинского районов
по пожарному надзору



И.Е. Зубов

Представление получил « ____ » _____ 20 ____ г. _____
(фамилия, подпись)